

UPS本体のリプレイス、 バッテリーの交換を、ご検討ください。

オムロンでは、UPS本体に使用期間の目安となる設計上の「標準使用期間」を設定しています。また、バッテリーは一般的な電池同様、劣化していきます。UPSを安全にご使用いただくため、長期間ご使用の場合はUPS本体のリプレイスやバッテリーの交換をお勧めいたします。

UPS本体のリプレイス

⇒ 同じUPSを7年以上お使いの場合、UPS本体のリプレイスをお願いいたします。

UPS本体の設計上の標準使用期間はどのくらい？

UPS本体にも設計上の標準使用期間があります。設計上の標準使用期間は周囲環境（温度、塵埃）によっても異なります。

●UPS本体、設計上の標準使用期間の目安

	周囲温度25℃	周囲温度40℃
設計上の標準使用期間	7年	5年

※この期間値は、あくまでも目安です。保証値ではありません。

UPS本体の設計上の標準使用期間を超えたまま使用していると…

正常にバックアップできなくなる、または突然運転を停止するなどの誤動作や故障の原因になります。

また、発煙、発火が生じ、けが、火災などの事故に至る恐れがあります。

▽ご使用中のUPSの製造年月は本体にある、シリアルナンバー（S/N）でご確認いただけます。

UPS本体の天面／側面または背面／裏面にシリアルナンバー（S/N）が記載されたシールが貼り付けられています。

S/N例) 5 3 1 1 9 1 0 1 2 3 4 5 6 7 G

4～7文字目が年月となります。この場合は2019年10月製です。

▽後継機種お知りになりたい場合はオムロンUPSホームページでご確認いただけます。

https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/product/koukei.html

古くなったUPSやバッテリーは、オムロンが“無料”で引き取ります！

オムロン製UPS／交換バッテリー



▼お申込み手順

- ①「UPSリプレイスサービス引取申込書」をダウンロード
- ②上記依頼書に記入
- ③製品と依頼書を「リプレイスサービスセンターに送付ください

お申込みはホームページから。

https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/support/replace.html

UPSトップページ ⇒ サポート/サービス ⇒ リプレイスサービス

※送料は元払いにてお願いいたします。

※お手数ですが商品（バッテリー含）の配送可否につきましては、ご利用予定の運送会社へ事前にご確認ください。運送会社により、お取扱い出来ない場合がございます。お困りの際は、オムロン電子機器リプレイスサービスセンターへご相談ください。お問合せ先はこちらから（メールアドレス：omron_syuri@omron.com）。

バッテリー交換

⇒ 同じUPSを4年以上お使いの場合、バッテリー寿命が近づいてきています。

UPSのバッテリー寿命はどのくらい？

購入後4～5年たったいるUPSは、そろそろバッテリーの交換時期です。特にバッテリーの寿命は、設置場所の温度に影響されます。

●バッテリー寿命の目安

	周囲温度25℃	周囲温度30℃
長寿命バッテリー（鉛）	4～5年	2～2.5年

※この期間値は、あくまでも目安です。保証値ではありません。

バッテリーが劣化したまま使用していると…

必要なバックアップ時間が確保できず、データの破損やシステムの停止などの損害が発生する可能性があります！



▽バッテリー劣化状態の診断方法はオムロンUPSホームページでご確認いただけます。

https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/product/battery/battery_tenken.html

▽交換バッテリーの型式がわからない場合はオムロンUPSホームページでご確認いただけます。

https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/product/battery/battery_koukan.html

ホットスワップ対応の交換バッテリーなら、UPSの電源を停止せずに交換できますので、PCやNAS、システムなどを停止する必要がありません！

生産終了・販売終了のお知らせ

① 無停電電源装置（UPS） BN150XR

●生産終了時期：2020年12月 在庫がなくなり次第、販売を終了いたします。

●修理受付終了日：2026年6月30日予定

●交換用バッテリーパックご注文最終受付日：2027年6月30日予定

※弊社在庫状況により、修理受付終了日、交換用バッテリーパックご注文最終受付日を変更させていただく場合がございます。



② SNMP/Webカード SC20G2

●ご注文最終受付日：2021年12月28日予定 最終納入日：2022年3月29日予定

●修理受付終了日：2027年3月29日予定

※弊社在庫状況により、修理受付終了日を変更させていただく場合がございます。



後継機種など、詳しくはオムロンホームページでご確認ください。

ご購入前の機種選定についてのご相談から、ご購入後の設置に関するアドバイスやトラブル対応など、さまざまなご相談に無料で対応させていただきます！

オムロン電子機器カスタマサポートセンター

フリーダイヤル

0120-77-4717

メールアドレス omron_support@omron.com

●ご用命・お問い合わせは